



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.МЛ66.В.00342

ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ
И УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

ГРАНИТ[™] - 16

ГРАНИТ[™] - 24

ГРАНИТ[™] - 16(М) с ВП

ГРАНИТ[™] - 24(М) с ВП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.425519.034РЭ

Новосибирск

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов ООО НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, внимательно изучите это руководство. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных Гранит-16(М), -24(М) (со встроенной индикацией или выносной панелью).

ВНИМАНИЕ! Приборы Гранит-16 и Гранит-24 работают от сети переменного тока с напряжением 220 В. Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или сырости и не эксплуатируйте прибор со вскрытым корпусом.

Строго соблюдайте все меры безопасности.

Техническое обслуживание должно производиться только специалистами.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения устойчивой работы системы обязательно наличие в приборе аккумуляторной батареи ёмкостью 7 А·ч (для прибора в пластмассовом корпусе) или 12 А·ч (для прибора в металлическом корпусе).

К сведению установщика!

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации: ознакомьтесь с принципом работы прибора, а также со схемами внешних соединений (Приложение А). **Особое внимание обратите на меры безопасности (п.2).**

Copyright © 2018 ООО НПО «Сибирский Арсенал». Все права защищены.

ГРАНИТ, ПРИЗМА, ДАНКО, ПОЛЮС, СОНАР, ПОРТАЛ, РОКОТ являются зарегистрированными товарными знаками ООО НПО «Сибирский Арсенал».

03.10.2018

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1	Назначение	4
1.2	Особенности	4
1.3	Комплектность.....	5
2	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
3	КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА	6
4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	8
4.1	Режимы работы, виды извещений	8
4.2	Технические характеристики	9
4.3	Принцип работы прибора	10
4.4	Управление оповещением.....	13
5	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА	14
5.1	Программирование ключей охраны	14
5.2	Стирание базы электронных ключей	14
5.3	Изменение и удаление пароля блокировки	15
5.4	Программирование стандартных тактик применения	15
5.5	Программируемая тактика. Программирование с помощью USB-программатора и ключа TM DS1996.....	16
6	БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ	17
7	ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ	17
8	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	20
9	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	20
10	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	23
11	ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.....	25
12	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	25
13	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	26
14	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26
15	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26
16	ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ	27

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные Гранит-16, Гранит-24, Гранит-16 с ВП, Гранит-24 с ВП, Гранит-16М с ВП и Гранит-24М с ВП ТУ 4372-015-12690085-15 (далее – прибор или ППКУОП) предназначены для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими пожарными и охранными извещателями.

Рекомендуется применять охранные и пожарные извещатели производства ООО НПО «Сибирский Арсенал»:

- охранные оптико-электронные «Рapid» вар.1,2,4,5, «Рapid 3» вар.1,2, «Рapid-10» вар.1,2, «Рapid Эк»;
- охранные магнитоконтактные ИО102-32 «ПОЛЮС-2»;
- охранные звуковые (разбития стекла) «Сонар», «Сонар-2»;
- пожарные ручные ИП535-7, ИП535-8-А;
- пожарные тепловые ИП101-1А-А1/А3 и ИП101-3А-А3Р;
- пожарные дымовые ИП212-63 «Данко» вар.1 и ИП212-63М «Данко» вар.2.

Все эти изделия прошли тестирование на функционирование в составе одной системы. Гарантируется полная электромагнитная и функциональная совместимость выпускаемого оборудования.

Возможна работа прибора с извещателями других производителей, имеющих аналогичные выходные характеристики.

Дополнительно следует приобрести аккумуляторную батарею ёмкостью 7 А·ч, 12 В (или 12 А·ч для прибора в металлическом корпусе), а так же световые и звуковые оповещатели.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора без аккумуляторной батареи не допускается.

1.2 Особенности

- В зависимости от исполнения позволяет подключить 16 или 24 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных.
- Наличие выходов и органов управления оповещением при пожаре.
- Возможность передачи тревожных извещений «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» на пульт централизованного наблюдения по двум каналам путем размыкания «сухих» контактов выходных реле («ПЦН1» и «ПЦН2»).
- Автономная охрана, при питании от сети переменного тока или аккумуляторной батареи (далее – АБ), с выдачей сигналов тревоги на внешние звуковой и световой оповещатели.
- Два варианта исполнения корпуса прибора: пластмассовый и металлический (М).
- Два варианта исполнения прибора: с выносной панелью (далее – ВП) и со встроенной индикацией (только в пластмассовом корпусе).
- Выносная панель предназначена для удаленного управления прибором по 3-х проводной линии на расстоянии до 200 м. Выносная панель является неотъемлемой частью прибора.
- Управление прибором (постановка/снятие/перепостановка) осуществляется:
 - кнопками «1»...«16/24» на панели индикации и управления прибора или на ВП;
 - электронными ключами Touch Memoгу через порт ТМ (поставляются в комплекте – п.1.3);
 - прибором можно также управлять proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью считывателя «Портал» производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). С более подробной информацией о считывателях Вы можете ознакомиться в соответствующих руководствах по эксплуатации на нашем сайте: <http://www.arsenal-npo.ru/> в разделе «Документация». **ВНИМАНИЕ! Считыватель «Портал» требует питания 12 В.**
- **Количество ключей** управления (ключи ТМ, proximity-карты, цифровые коды, брелоки, далее – идентификаторы или ключи) – до **128 шт.**

- Запуск оповещения о пожаре осуществляется:
 - автоматически, при определении события «Пожар2» и, опционально, «Пожар1» в пожарном ШС;
 - вручную с панели индикации и управления прибора или ВП (кнопка «ПУСК»);
 - дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП).
- Три выхода оповещения типа «открытый коллектор» (далее – ОК): «ЛМП» («Лампа»), «СИР» («Сирена»), «ОПВ» («Оповещение о пожаре», далее – «Оповещение») и выход оповещения типа «сухие» контакты реле: «ПЦНЗ»;
- Выходы контроля неисправностей и контроля тампера: выход ОК «НСП» («Неисправность») и выход типа «сухие» контакты реле: «ПЦН4»;
- Автоматический контроль всех линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.
- Гибкость настройки: прибор имеет 3 стандартные тактики применения, а при использовании программного обеспечения (ПО) «KeyProg», Вы сами определяете наиболее подходящую для вас конфигурацию прибора.
- Запись, сформированной в ПО «KeyProg» конфигурации, в прибор осуществляется с помощью переносных запоминающих устройств: USB-программатора*, выпускаемого ООО НПО «Сибирский Арсенал» или электронного ключа TM DS1996*. Данные записываются в переносное запоминающее устройство из базы данных, расположенной в компьютере.
 * - USB-программатор и ключ TM DS1996 в комплект прибора не входят (входят в комплект программирования автономных приборов).
- Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа.
- Функции «Тихая тревога» и «Автовозврат» для охранных ШС (опционально).
- Работает с токопотребляющими извещателями, с напряжением питания 10-25 В.
- Защита от перенапряжения на входе каждого ШС.
- Отключаемый выход «+12В» для питания и сброса состояния извещателей.
- Неотключаемый выход «ВЫХ» с выходным напряжением 12 В для питания извещателей и оповещателей.
- Автоматический переход на питание от АБ при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается.
- При полном отключении электропитания (220 В и АБ) прибор запоминает состояние ШС.

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.3 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество
САПО.425519.034	ППКУОП Гранит-24	1*
САПО.425519.034-01	ППКУОП Гранит-16	
САПО.425519.035	ППКУОП Гранит-24 с ВП	
САПО.425519.035-01	ППКУОП Гранит-16 с ВП	
САПО.425519.037	ППКУОП Гранит-24М с ВП	
САПО.425519.037-01	ППКУОП Гранит-16М с ВП	28 / 20
САПО.425729.002 (-01)	Порт Touch Memory	
—	Электронный ключ Touch Memory DS1990A	1
—	Резистор 7,5 кОм ± 5 %, 0,25 Вт (Гранит-24 / Гранит-16)	2
САПО.685621.005 (005-01)	Жгуты для подключения АБ (красный и синий)	2
САПО.685621.007 (007-01)	Жгуты для подключения АБ (красный и синий) **	2
САОП.685621.105	Шнур сетевой **	1
САПО.425519.034РЭ	Руководство по эксплуатации	1
САПО.426439.039 (039-01)	Выносная панель *** Гранит-24 (Гранит-16)	1
САПО.426439.039ПС	Паспорт ***	1

Примечания: (*) – вариант исполнения указан в п. «Свидетельство о приемке».

(**) – для прибора в металлическом корпусе.

(***) – только для вариантов с ВП.

2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по Технике Безопасности не ниже III на напряжение до 1000 В.

Пластмассовый корпус прибора имеет двойную защитную изоляцию. Клемма заземления не требуется.

Металлический корпус прибора имеет двойную защитную изоляцию. Клемма заземления должна быть подключена.

Все соединения внутри корпуса монтировать таким образом, чтобы они не касались платы источника питания и токоведущих частей.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от сети питания.

ВНИМАНИЕ! При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы «220В» и предохранитель на плате источника питания находятся под напряжением 220 В и являются опасными.

3 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

Прибор может выпускаться в шести исполнениях:

- в пластмассовом корпусе со встроенной индикацией (**Гранит-16** и **Гранит-24**);
- в пластмассовом корпусе с выносной панелью (**Гранит-16 с ВП** и **Гранит-24 с ВП**);
- в металлическом корпусе с выносной панелью (**Гранит-16М с ВП** и **Гранит-24М с ВП**).

В исполнении с выносной панелью (ВП) все органы управления и индикации размещаются в отдельном корпусе, который может быть размещен на удалении до 200 м от самого прибора. Подключение ВП к прибору осуществляется по 3-х проводной линии при сопротивлении каждого провода не более 50 Ом. Конструкция ВП предусматривает её использование в настенном положении.

Приборы в исполнении с ВП имеют на передней панели два светодиодных индикатора: «ПИТАНИЕ СЕТЬ 220В» и «ПИТАНИЕ АБ».

Управление и функционирование приборов в исполнении с ВП и без ВП аналогично.

Конструкция прибора предусматривает его использование в настенном положении.

Конструктивно **прибор** состоит из крышки, панели индикации (и управления), корпуса (основания) и размещенных в нём: платы контроллера, платы источника питания, платы индикации. В корпусе прибора также предусмотрен отсек для размещения аккумуляторной батареи.

Конструктивно **ВП** состоит из задней крышки, основания с панелью индикации и управления и расположенной в нём платы ВП. Задняя крышка и плата крепятся на основание при помощи защёлок.

На задней стенке корпусов прибора и выносной панели предусмотрены отверстия для крепежа и выламываемые отверстия для ввода соединительных линий (см. п.7, рис.4, 5, 6).

Для доступа к клеммным колодкам прибора необходимо снять крышку (открутив два винта-самореза снизу пластмассового корпуса, или открутив четыре винта у металлического корпуса).

Для получения доступа к плате ВП необходимо снять заднюю крышку вставив плоское жало (штиц) отвертки в паз на торце основания и слегка нажать, до выхода защёлки из паза.

На плате источника питания прибора расположены клеммные колодки для подключения сети 220В и установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

ВНИМАНИЕ! После срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя для восстановления его, необходимо отключить прибор от сети на время, необходимое для остывания предохранителя до «комнатной» температуры.

ВНИМАНИЕ! На плате источника питания присутствует высокое напряжение!

На плате контроллера прибора (рис.1) расположены:

- Клеммные колодки:

X1 – для подключения шлейфов сигнализации (ШС1...ШС24 или ШС1...ШС16);

X3 – для подключения ВП (только для вариантов прибора с ВП);

X5 – для подключения линий реле ПЦН;

X6 – выходы для питания извещателей, подключения оповещателей (выходы ОК) и вход для подключения порта ТМ;

XS8 (клеммы «-АБ» и «+АБ») – предназначены для подключения аккумуляторной батареи.

- Разъёмы:

XS9 предназначен для подключения USB-программатора.

К разъёму XS7 подключена плата источника питания.

К разъёму XS3 подключена плата индикации.

К разъёму XS4, с обратной стороны платы контроллера, подключена плата адаптера линии (только для вариантов прибора с ВП).

- Кнопка **ТАМПЕР** (SB1) для формирования извещения «Вскрытие» при снятии крышки прибора;

- **Перемычки J1 и J2..J5**, предназначенные для задания режимов работы и настроек прибора;

- **Светодиод VD** для индикации режима программирования.

На плате прибора в металлическом корпусе предусмотрена клемма заземления.

Клеммник Х4 в данной версии прибора не используется.

На плате ВП расположены:

- **Клеммник X1** для подключения ВП к прибору (к клеммнику X3 платы контроллера) – см. Приложение А, рис.А1 и А2;

- Встроенный звуковой сигнализатор ВП.

Для вариантов прибора без ВП встроенный **звуковой сигнализатор** расположен на плате индикации прибора.




Рис.1 Плата контроллера прибора

На панель индикации и управления прибора или ВП выведены (рис.2):

- светодиодные индикаторы и кнопки ШС («1»...«24» или «1»...«16»);
- индикаторы сети и резервного питания: «ПИТАНИЕ» «СЕТЬ 220В» и «ПИТАНИЕ» «АБ»;
- индикатор «ПОЖАР» (общий для всех ШС);
- индикатор «ТРЕВОГА» (общий для всех ШС);
- индикатор «ОТКЛ» или «ОТКЛЮЧЕНИЕ»;
- индикаторы неисправностей:
 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» «ОБЩАЯ»;
 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» «ЛИНИЯ СИРЕНА»;
 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» «ЛИНИЯ ЛАМПЫ»;
 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» «ЛИНИЯ ОПВ»;
 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» «ЛИНИЯ УДП»;
 - «СВЯЗЬ» (используется только для приборов с ВП).
- индикатор и кнопка «ПУСК», индикатор и кнопка «СТОП»;
- индикатор и кнопка «БЛОК»;
- индикатор и кнопка «ТЕСТ/ЗВУК ОТКЛ» или «ЗВУК ОТКЛ/ТЕСТ»;
- кнопка «СБРОС» (перепостановка ШС, сброс индикации неисправностей, сброс режимов «Пуск» и «Стоп»).



Рис.2 Выводная панель индикации и управления для Гранит-24(М) с ВП

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Режимы работы, виды извещений

Прибор имеет следующие основные режимы работы:

- режим «Снят с охраны»;
- режим «Постановки на охрану»;
- режим «Охраны» («Дежурный» режим);
- режим «Пуск» (пуск оповещения), «Стоп» (остановка пуска);
- режим «Тревоги», «Пожар2», «Пожар1»;
- режим «Программирования»;
- режим «Тестирования».

Прибор может выдавать следующие основные виды извещений на встроенные и внешние индикаторы, внешние оповещатели и линии реле ПЦН:

«Норма» – при отсутствии тревог и неисправностей;

«Взят на охрану» – ШС поставлен на охрану;

«Снят с охраны» – ШС снят с охраны;

«Отключение» – при хотя бы одном снятом с охраны ШС;

«Тревога» – при срабатывании охранного извещателя (ИО) в охранном ШС;
 «Пожар1» – при срабатывании одного пожарного извещателя (ИП) в пожарном ШС;
 «Пожар2» – при срабатывании двух ИП в пожарном ШС;
 «Неисправность ШП» – при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС;
 «Неисправность СЛ» – при коротком замыкании или обрыве контролируемой СЛ;
 «Неисправность общая» – при любой общей неисправности прибора;
 «Пуск» – в режимах «Пожар2», «Пожар1» (опционально), и/или при ручном пуске с панели прибора, и/или при срабатывании в цепи устройства дистанционного пуска (УДП). В качестве линии УДП используется линия последнего ШС (ШС16 или ШС24);
 «Стоп» – в режиме остановки пуска с панели прибора;
 «Отключение звука» – при отключении звука встроенного сигнализатора с панели прибора;
 «Вскрытие» – при снятии крышки прибора (сработка тампера);
 «Сеть» – при наличии напряжения питания от сети 220 В;
 «АБ» – при наличии аккумуляторной батареи;
 «Разряд АБ» – при автоматическом отключении АБ после её разряда до уровня 10,5 В.

4.2 Технические характеристики

Таблица 2 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Информационная ёмкость (кол-во шлейфов сигнализации)	16 / 24
Информативность (кол-во основных видов извещений прибора)	17
Ёмкость памяти кодов идентификаторов (макс. кол-во электронных ключей) (ключи ТМ / proximity-карты* / цифровые коды / брелоки)	128 шт.
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм)	17 ± 2 В
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более	1,5 мА
Напряжение / ток выходов реле ПЦН1...4 («сухой» контакт оптореле), до	100 В / 150 мА
Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более	250 мА
Ток потребления по выходу «ОПВ», не более	200 мА
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя, 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более	500 мА
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя, 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более	200 мА
Регистрируются нарушения ШС длительностью, более	350 мс
Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее	200 мс
Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц)	187...242 В
Мощность, потребляемая от сети, не более	20 ВА
Напряжение питания от аккумуляторной батареи	11,8...14,0 В
Номинальная ёмкость встроенной аккумуляторной батареи (пластмассовый корпус / металлический корпус)	7 А·ч / 12 А·ч
Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более	150 мА
Масса прибора без аккумуляторной батареи, не более (пластмассовый корпус / металлический корпус)	2,5 кг / 5 кг
Масса ВП, не более	0,3 кг
Габаритные размеры прибора в пластмассовом корпусе, не более	325×260×90 мм
Габаритные размеры прибора в металлическом корпусе, не более	317×300×118 мм
Габаритные размеры ВП, не более	285×105×33 мм
Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности (пластмассовый корпус / металлический корпус / ВП)	IP40 / IP10 / IP40
Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или в режиме снят с охраны, не менее	40 000 часов
Вероятность эффективного срабатывания	0,97
Срок службы, не менее	10 лет

Параметр	Значение
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	минус 30...+50 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	93 %

* – **технические характеристики используемых proximity-карт:**

Формат: EM-Marlin, частота: 125 кГц, длина кодовой посылки: 64 бита, скорость передачи: 2 КБод.
Модуляция: амплитудная, код: Манчестер.

4.3 Принцип работы прибора

- Прибор обеспечивает режим охраны при следующих параметрах шлейфов сигнализации:
 - максимальное сопротивление проводов охранного шлейфа без учета оконечного резистора не более 470 Ом, сопротивление утечки между проводами не менее 20 кОм;
 - максимальное сопротивление проводов пожарного шлейфа без учета оконечного резистора не более 220 Ом, сопротивление утечки между проводами не менее 50 кОм;
 - сопротивление оконечного резистора 7,5 кОм.
- При нарушении любого из контролируемых шлейфов сигнализации прибор переходит в режим тревоги.
- Контроль состояния шлейфа сигнализации и формирование извещений разного типа производится по величине его сопротивления – см. табл.3.

Таблица 3 – Зависимость состояния ШС от сопротивления цепи

Состояние	Условие для формирования извещения	Сопротивление ШС
«Норма»	Общее сопротивление шлейфа сигнализации, линии УДП	(4,5...8) кОм
«Тревога»	При срабатывании охранного извещателя в охранном ШС (общее сопротивление ШС)	<1,7 кОм или >11 кОм
«Пожар1»	При срабатывании одного извещателя в пожарном ШС (общее сопротивление ШС)	(1,9...3,5) кОм или (9...10) кОм
«Пожар2»	При срабатывании двух извещателей в пожарном ШС (общее сопротивление ШС)	(1,1...1,6) кОм или (11...13) кОм
«Пуск УДП»	При срабатывании в линии УДП (общее сопротивление ШС)	(1,1...3,5) кОм или (9...13) кОм
«Неисправность ШП», «Неисправность линии УДП»	При коротком замыкании или обрыве пожарного ШС, линии УДП (общее сопротивление ШС)	<0,8 кОм или >15 кОм

- Соответствие настройки и положения перемычек J1, J2, J3, J4, J5 определяется по табл.4.

Таблица 4 – Соответствие настройки и положения перемычек J1, J2, J3, J4, J5

Перемычка	Назначение / настройка	
	 Замкнута	 Разомкнута
J1	Рабочий режим При замыкании - перезапуск	Переход в режим программирования (см. п.5)
J2 *	Включен контроль соединительных линий ЛМП, СИР, НСП и ОПВ	Контроль соединительных линий ЛМП, СИР, НСП и ОПВ отключен
J3	Установлены стандартные тактики	Установлена программируемая тактика
J2, J4, J5	Задают режимы программирования – см. п.5.1, 5.2, 5.3 и 5.5	
J4, J5	Задают стандартные тактики применения – см. п.5.4	

* - в рабочем режиме.

- Кнопка «СБРОС» предназначена для перепостановки на охрану ШС (сброса тревожных режимов), сброса индикации неисправностей, сброса режимов «Пуск» и «Стоп» (см. п.4.4).
- Передача извещений «Тревога», «Пожар1», «Пожар2» на пульт централизованного наблюдения осуществляется по каналам ПЦН1, ПЦН2 (опционально) путем размыкания контактов выходного реле. Извещение «Пуск» передается по каналу ПЦН3 (опционально) путем замыкания контактов выходного реле (см. п.4.4).
- Извещение о неисправности ШП, линий оповещения, линии связи с ВП, выходов питания, об отсутствии основного или резервного питания, а также о сработке тампера выдается (опционально) на ПЦН4 путем размыкания контактов выходного реле. Одновременно включается желтый индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ ОБЩАЯ» (за исключением извещения «Вскрытие»).
- Выходы оповещения «ЛМП», «СИР», «НСП» и «ОПВ» имеют тип «открытый коллектор». Соединительные линии (СЛ) подключенных к этим выходам оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание (КЗ). Для включения контроля СЛ выходов оповещения должна быть замкнута перемычка J2.
- **Для контроля СЛ выходов оповещения и входа УДП** используются оконечные резисторы номиналом 7,5 кОм, которые подключаются к клеммам «ЛМП»-«ВЫХ», «СИР»-«ВЫХ», «НСП»-«ВЫХ», «ОПВ»-«ВЫХ» и «ШС16/24»-«ОБЩ» (см. схему внешних соединений) и монтируются в конце этих линий. Линии оповещения в выключенном состоянии контролируются на обрыв и короткое замыкание постоянно, а во включенном состоянии периодически, с интервалом не более 100 секунд. При обнаружении неисправности СЛ включаются желтые индикаторы неисправностей: «ЛИНИЯ ЛАМПЫ», «ЛИНИЯ СИРЕНЬ», «ОБЩАЯ», «ЛИНИЯ ОПВ», и «ЛИНИЯ УДП» соответственно. Состояние этих индикаторов запоминается до нажатия на кнопку «СБРОС» на панели управления.
ВНИМАНИЕ! Если вы не используете выходы «ЛМП», «СИР», «НСП», «ОПВ», то оконечные резисторы 7,5 кОм необходимо установить непосредственно в клеммники или разомкнуть перемычку J2.
- При коротком замыкании включенных линий «ЛМП», «СИР», «НСП» «ОПВ» и при КЗ выхода «ВЫХ» срабатывает защита, перечисленные линии отключаются до устранения КЗ. Включение защиты при КЗ индицируется одновременным включением индикаторов «НЕИСПРАВНОСТЬ»: «ОБЩАЯ», «ЛИНИЯ ЛАМПЫ», «ЛИНИЯ СИРЕНЬ», «ЛИНИЯ ОПВ».
- Обрыв линии связи с ВП индицируется включением желтым индикаторов «НЕИСПРАВНОСТЬ ОБЩАЯ» и «СВЯЗЬ» (на вариантах прибора без ВП индикатор «СВЯЗЬ» не используется).
- Индикация любых неисправностей фиксируется. Сбрасывается индикация неисправностей нажатием кнопки «СБРОС» (если неисправность устранена).
- **Постановка на охрану и снятие с охраны** любого ШС в отдельности осуществляется нажатием кнопки этого ШС. С помощью ключей охраны осуществляется групповая постановка на охрану и снятие с охраны ШС – постановка / снятие разделов (раздел – группа ШС).
- Индикатор «ОТКЛ» («ОТКЛЮЧЕНИЕ») включается при хотя бы одном снятии с охраны ШС.
- Постановка на охрану / снятие с охраны ключом раздела подтверждается сигналом внешнего звукового оповещателя (опционально).
- **ВНИМАНИЕ! Круглосуточные ШС ключом с охраны не снимаются.** Возможна перепостановка ключом при восстановлении состояния «Норма» после срабатывания.
- В стандартных тактиках постановка на охрану охранного ШС1 происходит по тактике «Закрывающаяся дверь» – режим охраны включается по истечении задержки 60 секунд после постановки ШС1 на охрану. В течение этой задержки формирование звукового сигнала «Тревога» по ШС1 блокируется. Остальные охранные ШС ставятся на охрану без задержки.
- В стандартных тактиках обеспечивается задержка выдачи сигнала тревоги на внешний звуковой оповещатель (сирену) после нарушения охранного ШС1 на время 15 секунд, необходимое для снятия прибора с охраны. При нарушении других охранных ШС сирена включается без задержки.
- В стандартных тактиках пожарные ШС работают по тактике «2ИП»: при срабатывании в ШС одного пожарного извещателя прибор переходит в режим «Пожар1», при срабатывании двух и более пожарных извещателей в ШС прибор переходит в режим «Пожар2».

- Пожарные ШС переходят в режим охраны через 2 секунды после постановки.
- При работе в режиме пожарной охраны прибор обеспечивает выдачу тревожного сигнала на внешний звуковой оповещатель (сирену) после нарушения ШС без задержки.
- При постановке пожарного ШС на охрану предусмотрен сброс сработавших пожарных извещателей, питающихся от ШС, который обеспечивается снятием питания со шлейфа на 3 секунды.
- Встроенный звуковой сигнализатор прибора всегда включается без задержки.
- Звуковые сигналы встроенного звукового сигнализатора (за исключением индикации постановки ШС1) отключаются кратковременным нажатием на кнопку «ТЕСТ/ЗВУК ОТКЛ» на панели прибора или ВП (до появления новых событий в приборе), при этом включается жёлтый индикатор «ТЕСТ/ЗВУК ОТКЛ».
- При извещении «Тревога» на выходе «СИР» обеспечивается непрерывный сигнал. Длительность сигнала составляет 1 минуту.
- При извещении «Пуск», «Пожар2» на выходе «СИР» обеспечивается прерывистый сигнал с периодом 1 секунда. Длительность этих сигналов неограниченна (опционально, может быть установлено ограничение – 1 минута). При извещении «Пожар1» - прерывистый сигнал с периодом 2 секунды (длительность сигнала составляет 1 минуту).
- Внешний световой оповещатель (лампа) выключен если все ШС сняты с охраны, непрерывно светится если хотя бы один ШС поставлен на охрану и мигает 1 Гц в тревожных режимах.
- Индикация состояния ШС светодиодными индикаторами в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Индикация состояния ШС

Режим, тактика		Состояние ШС	Индикатор ШС «1»...«16/24»	Индикатор «ТРЕВОГА»	Индикатор «ПОЖАР»	«ОТКЛ»
«Снят с охраны» пожарный ШС		Не анализируется	жёлтый	—	выключен	жёлтый
«Снят с охраны» охранный ШС		Не анализируется	выключен	выключен	—	жёлтый
«Поставлен на охрану»	«Закрытая дверь» (режим постановки)	Охранный ШС в норме (задержка постановки)	мигает зеленым	выключен	—	выкл. *
		Охранный ШС нарушен (задержка постановки)	мигает красным/зеленым	выключен	—	выкл. *
	«Охрана»	Охранный или пожарный ШС в норме	зелёный	выключен	выключен	выкл. *
	«Тревога»	Нарушение в охранным ШС	мигает зелёным	мигает красным	—	выкл. *
	«Охрана после автовозврата»	ИО поставлен на охрану автовозвратом после тревоги	мигает зелёным	мигает красным	—	выкл. *
	«Пожар1»	Сработал ИП в пожарном ШС	мигает красным	—	мигает красным	выкл. *
	«Пожар2»	Сработало 2 ИП в пожарном ШС	красный	—	красный	выкл. *
	«Неисправность ШП»	Обрыв или К.З. в пожарном ШС	мигает жёлтым	—	выключен	выкл. *

* - индикатор «ОТКЛ» («ОТКЛЮЧЕНИЕ») погашен, только если все ШС поставлены на охрану.

- Состояние выхода «НСП» в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Состояние выхода ОК «НСП»

Состояние прибора	Выход «Неисправность»
Нет неисправностей	выключен
Пожарный ШС в состоянии «Неисправность»	включен
Нет сети или АБ	включен
КЗ или обрыв СЛ в выключенном состоянии	включен
Другая неисправность	включен
Сработал тампер	включен

- Индикация состояния питания светодиодными индикаторами в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Индикация состояния питания

Состояние питания	Индикаторы «ПИТАНИЕ»
Наличие питания 220 В, АБ подключена, заряжена	«СЕТЬ 220В» зелёный, «АБ» зелёный
Наличие питания 220 В, АБ нет или разряжена	«СЕТЬ 220В» зелёный, «АБ» погашен
Нет питания 220 В, АБ подключена, заряжена – питание прибора от АБ	«СЕТЬ 220В» погашен, «АБ» зелёный
Нет питания 220 В, АБ разряжена	«СЕТЬ 220В» погашен, «АБ» редко мигает зеленым – прибор в режиме защиты АБ от глубокого разряда

Режимы работы индикаторов «СЕТЬ 220В» и «АБ» на корпусе прибора в исполнении с ВП аналогичны одноименным индикаторам на ВП.

- При питании прибора от сети 220 В осуществляется подзарядка АБ в буферном режиме. Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь, что она полностью заряжена.

ВНИМАНИЕ! Прибор не является зарядным устройством.

- При отключении сетевого питания 220 В прибор переходит на работу от резервного источника питания – встроенной аккумуляторной батареи. При этом, при понижении питающего напряжения до $10,5 \pm 0,4$ В, прибор переходит в режим защиты АБ от глубокого разряда (индикатор «АБ редко мигает зелёным»). Это приводит к минимальному потреблению тока и предотвращает глубокий разряд АБ в течение нескольких суток. Выход из этого режима произойдет автоматически при появлении напряжения сети 220 В.

ВНИМАНИЕ! При длительном (более суток) отключении прибора от сети 220 В, для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, целесообразно отключить её, сняв клемму с «+» контакта.

- В приборе предусмотрена кнопка «ТЕСТ/ЗВУК ОТКЛ», при нажатии на которую в режимах, когда нет нарушенных ШС, в течение 10-ти секунд производится тестовая проверка работоспособности светодиодных индикаторов и встроенного звукового сигнализатора. После тестирования прибор автоматически переходит в исходное, до тестирования, состояние.
- Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора применена парольная защита, блокирующая постановку и снятие ШС кнопками (см. – п.6). **Если доступ заблокирован паролем, индикатор «БЛОК» мигает жёлтым.**
- Для обнаружения **несанкционированного вскрытия** корпуса в приборе предусмотрен **тампер**, при срабатывании которого, на реле ПЦН4 и выход «НСП» выдаётся извещение «Вскрытие» (контакты реле – размыкаются, выход – включается).
- Настройки прибора и его ШС могут быть изменены при программировании прибора с помощью программного обеспечения «KeyProg» и USB-программатора или ключа с памятью (см. – п.5.5).

4.4 Управление оповещением

В приборе предусмотрены выходы и органы управления оповещением при пожаре.

Запуск оповещения (**переход в режим «Пуск»**) осуществляется:

- **автоматически** (при определении события «Пожар2»* в пожарном ШС);
- **вручную** с панели индикации и управления прибора или ВП (кнопка «ПУСК»);
- **дистанционно**, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП подключается к пожарному ШС16 или ШС24 – см. рис.А1 и А2, ШС16/24 должен быть поставлен на охрану).

* - с помощью ПО «KeyProg» можно установить запуск и по событию «Пожар1».

Переход в режим «Пуск» индицируется красным свечением индикатора «ПУСК» и звуковой индикацией встроенного сигнализатора.

В режиме «Пуск»:

- включается выход ОК «ОПВ».
- включается сирена (выход ОК «СИР»).
- мигает лампа 1 Гц (1 раз в 1 сек.) (выход ОК «ЛМП»).
- замыкается реле ПЦНЗ *.

* - опционально, с помощью ПО «KeyProg» опцию можно отключить.

Переход в режим «Стоп» (остановка оповещения о пожаре) осуществляется кнопкой «СТОП» с панели индикации и управления прибора или ВП и индицируется жёлтым свечением индикатора «СТОП» (индикатор «ПУСК» - отключен, встроенный звук - отключен).

В режиме «Стоп» выключается выход «ОПВ» и отключается индикация sireны режима «Пуск». Выход лампы «ЛМП» и реле ПЦНЗ состояния не меняют.

Нажатие на кнопку «ПУСК» продолжит оповещение.

Отменить режимы «Пуск» и «Стоп» можно кнопкой «СБРОС» с панели индикации и управления прибора или ВП. При этом все не снятые с охраны ШС перепоставятся, а все выходы перейдут в исходное состояние.

5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Все операции, приведенные в этом разделе осуществляются при **отжатом тампере и разомкнутой перемычке J1**.

Для программирования/стирания ключей, установки/удаления пароля блокировки, задания тактики применения прибора, для программирования прибора с помощью USB-программатора или ключа установите перемычки J2...J5 на плате контроллера прибора в необходимое положение (см. п.5.1...5.5).

Переход из рабочего режима в режим программирования осуществляется при отжатом тампере и размыкании перемычки J1. Для применения настроек и возврата в рабочий режим необходимо замкнуть перемычку J1. При этом произойдет перезапуск прибора и начнется работа прибора с новыми установками, заданными при программировании.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется перезапускать прибор при установке перемычек J2...J5, неогороженной в данном разделе, т.к. это может привести к некорректной работе прибора.

5.1 Программирование ключей охраны

С помощью ключей охраны можно осуществлять групповую постановку на охрану и снятие с охраны ШС – постановку/снятие разделов (раздел – группа ШС).

При необходимости Вы легко можете запрограммировать электронные ключи охраны. Максимально в прибор можно записать 128 ключей охраны.

Запрограммированные ключи сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

Идентификация электронных ключей осуществляется путем считывания их кодов.

При необходимости Вы также можете стереть из памяти прибора все ранее запрограммированные ключи (п.5.2).



J5 При включенном питании установите перемычки J2..J5 в положение, показанное на рисунке слева. Разомкните перемычку J1.

J3 Индикаторы ШС погаснут.

J2 Светодиод VD на плате контроллера будет мигать 2 Гц (2 раза в 1 секунду).

Для программирования ключа охраны создайте группу ШС (раздел), последовательно нажав на необходимые кнопки ШС (при нажатии на кнопку ШС, индикатор соответствующего ШС засветится непрерывно зелёным). Затем коснитесь незапрограммированным ключом порта ТМ, подключенного к прибору. Считывание кода ключа и запоминание этого кода в памяти прибора подтверждается включением на короткое время встроенного звукового сигнализатора. Выбранные в процессе программирования ШС становятся разделом, управляемым одним или несколькими ключами, принадлежащими этому разделу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не осуществляет запись ключа охраны, если при программировании были выбраны ШС являющиеся частью или вложением групп ШС выбранных при программировании предыдущих ключей охраны.

Если запись ключа охраны не возможна, то это индицируется сигналом другой тональности встроенного звукового сигнализатора.

Для выхода из режима необходимо замкнуть перемычку J1.

Для программирования ключа охраны для другой группы ШС (для следующего раздела) необходимо повторить процедуру описанную выше.

5.2 Стирание базы электронных ключей



J5 При включенном питании установите перемычки J2..J5 в положение, показанное на рисунке слева. Разомкните перемычку J1.

J2 Светодиод VD на плате контроллера будет мигать 0,5 Гц (1 раз в 2 секунды).

Стирание начнется при нажатии на кнопку тампера. Завершение стирания индицируется периодическим кратковременным выключением светодиода VD на плате контроллера (кнопку тампера можно отпустить). Для выхода из режима необходимо замкнуть переключатель J1.

Эту операцию желательно выполнить сразу после покупки прибора, а также в случае утери электронных ключей.

5.3 Изменение и удаление пароля блокировки



При включенном питании установите переключатель J2..J5 в положение, показанное на рисунке слева. Разомкните переключатель J1.

Индикаторы ШС погаснут.

Светодиод VD на плате контроллера будет мигать 2 Гц.

Для изменения или удаления пароля блокировки необходимо перевести прибор в состояние ввода пароля нажатием на кнопку «БЛОК» – индикатор «БЛОК» засветится желтым.

Изменение пароля

Пароль состоит из 4-х цифр.

Нажмите четыре любых кнопки ШС (можно повторно), каждое нажатие подтверждается звуковым сигналом и включением зеленым (или погасанием, если уже был включен) соответствующего индикатора ШС.

После последнего (4-го) нажатия кнопок ШС прибор запомнит пароль со звуковым подтверждением. Индикатор «БЛОК» погаснет.

Удаление пароля

Если нажать кнопку «БЛОК» до завершения ввода нового пароля, то имеющийся пароль будет удален. Прибор удалит пароль со звуковым подтверждением, индикатор «БЛОК» погаснет.

Для выхода из режима необходимо замкнуть переключатель J1.

5.4 Программирование стандартных тактик применения

Прибор имеет 3 стандартные тактики применения. Конфигурация и особенности тактик – см. табл.8.

Замкнутая перемычка J3 задает одну из 3-х стандартных тактик применения определяемых переключателями J4 и J5. Разомкнутая перемычка J3 задает свободно программируемую тактику (см. п.5.5).

Прибор поставляется предприятием-изготовителем с установленной тактикой применения №3 (все ШС охранные).

Для задания необходимой стандартной тактики применения прибора установите, при включенном питании (тампер отжат), переключатели J3..J5 в положение в соответствии с табл.8 (при программировании стандартных тактик положение переключателя J2 – не имеет значения).

Разомкните J1. Замкните J1. Прибор будет работать по одной из трёх стандартных тактик применения.

Таблица 8 – Стандартные тактики применения прибора

Тактика применения	Положение переключек	Группы шлейфов		Тип ШС	Выходы ПЦН
		Гранит-16	Гранит-24		
1		1–8	1–12	пожарный	ПЦН 1
		9–16	13–24	пожарный	ПЦН 2
2		1–8	1–12	охранный	ПЦН 1
		9–16	13–24	пожарный	ПЦН 2
3		1–8	1–12	охранный	ПЦН 1
		9–16	13–24	охранный	ПЦН 2

Режим работы ПЦН1/ПЦН2 – «Замкнут, если все в норме».

Тактика пожарных ШС – 2ИП, круглосуточные.

Тактика охранных ШС – «Закрытая дверь», некруглосуточные. Автовозврат – нет.

ШС1 с задержкой постановки на охрану – 1 минута, и с задержкой сирены на вход – 15 с.

Остальные охранные ШС – без задержки.

5.5 Программируемая тактика.

Программирование с помощью USB-программатора и ключа TM DS1996

Дополнительные возможности свободного программирования прибора реализуются в программируемой тактике.

В программируемой тактике необходимо:

- сформировать в ПО «KeyProg» конфигурацию прибора и ШС, записать ключи.
- записать файл настроек в переносное запоминающее устройство:
 - **USB-программатор** или
 - **электронный ключ TM DS1996.**
- запрограммировать прибор (загрузить файл настроек в прибор).

ВНИМАНИЕ! Программирование с помощью USB-программатора или ключа с памятью уничтожает все ранее записанные коды ключей в энергонезависимой памяти прибора.

Установите на компьютере ПО «KeyProg». Программное обеспечение Вы можете скачать на нашем сайте <http://www.arsenal-pro.ru/> в разделе «Техподдержка/Софт».

ПО «KeyProg» позволяет:

- настроить общие параметры прибора: извещение «Неисправность» на ПЦН4 - да/нет, ограничение звучания sireны при пожаре (1 минута), сигнализация сиреной извещения «Неисправность ШП», наличие автовозврата для охранных ШС, подтверждение звуком сирены постановки/снятия разделов ключом, включение режима «Пуск» - по Пожар2 или Пожар1 и др.
- создать разделы (до 16 или 24 разделов для Гранит-16 или -24 соответственно).
- настроить тип ШС (зоны), распределить ШС по разделам, включить/отключить круглосуюточность, выбрать реле ПЦН (1 или 2) для выдачи тревожных событий, настроить тактики работы ШС (для охранных ШС: задержка постановки, «тихая тревога», задержка включения сирены);
- записать ключи и распределить их по разделам;
- настроить режимы работы реле ПЦН1...4.



Для программирования прибора с помощью USB-программатора или ключа установите переключки J2...J5, при включенном питании, в положение, показанное на рисунке слева. Разомкните переключку J1.

В этом режиме функционирование платы индикации блокируется.

Готовность прибора к программированию индицируется миганием светодиода VD на плате контроллера с частотой 2 Гц (2 раза в 1 секунду).

Для программирования с помощью USB-программатора необходимо вставить вилку программатора в разъем XS9 платы контроллера прибора, соблюдая полярность (см. рис.3).




Рис.3 Подключение USB-программатора к плате контроллера прибора

Выбрать кратковременным нажатием кнопки программатора, номер файла настроек (индицируется одним из 4-х светодиодов программатора) и, затем, нажав и удерживая кнопку нажатой в течение 3-х секунд запустить процесс загрузки настроек. В течение всего процесса

загрузки настроек соответствующий светодиод программатора и светодиод VD на плате контроллера прибора будут быстро переключаться. Успешная загрузка и запоминание настроек в памяти прибора подтверждается постоянным включением вышеуказанных светодиодов. Если светодиод программатора продолжает переключаться длительное время, необходимо отсоединить программатор от прибора, а затем повторить вышеописанную процедуру. Если в процессе загрузки светодиод программатора выключился, то значит данные в программаторе не соответствуют типу программируемого прибора.

Для программирования с помощью электронного ключа TM DS1996 необходимо коснуться ключом порта TM, подключенного к прибору. В течение всего процесса загрузки настроек светодиод VD на плате прибора будет быстро переключаться и включится выход «ЛМП». Успешная загрузка и запоминание настроек в памяти прибора подтверждается выключением выхода «ЛМП», светодиод VD снова будет мигать с частотой 2 Гц. Если программирование не удалось (например, из-за плохого контакта), прибор возвращается в состояние готовности к программированию.

ВНИМАНИЕ! После успешного окончания программирования (успешной загрузки файла настроек в прибор), **чтобы прибор работал по считанным настройкам необходимо разомкнуть перемычку J3.**

Для выхода из режима программирования необходимо замкнуть перемычку J1.

Кроме того, **с помощью USB-программатора возможно считать настройки прибора** для последующего анализа с помощью ПО «KeyProg».

Для считывания настроек с помощью USB-программатора необходимо перевести прибор в режим программирования с USB-программатора, и, **удерживая нажатой кнопку программатора**, вставить вилку программатора в разъем XS9 платы прибора, соблюдая полярность, выбрать кратковременным нажатием кнопки программатора номер файла настроек и, затем, нажав и удерживая кнопку нажатой в течение 3-х секунд, запустить процесс считывания настроек. В течение всего процесса считывания настроек соответствующий светодиод программатора и светодиод VD на плате контроллера прибора будут быстро переключаться. Успешное считывание настроек из памяти прибора подтверждается постоянным включением вышеуказанных светодиодов. Если светодиод программатора продолжает переключаться длительное время, необходимо отсоединить программатор от прибора, а затем повторить вышеописанную процедуру.

6 БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора применена парольная защита, блокирующая постановку и снятие ШС кнопками.

Включение и выключение блокировки управления осуществляется вводом пароля.

Мигающий желтый индикатор «БЛОК» соответствует заблокированному состоянию клавиатуры, отсутствие мигания – блокировка выключена.

Для **ввода пароля** необходимо нажать кнопку «БЛОК». Индикатор «БЛОК» засветится непрерывно желтым, показывая, что можно вводить пароль. Затем, в течение 10 секунд, ввести пароль, нажав четыре кнопки ШС. Успешный ввод пароля подтверждается звуковым сигналом, после чего блокировка изменит свое состояние на противоположное (включится или выключится). Состояние блокировки запоминается при выключении питания прибора.

С предприятия-изготовителя прибор поставляется с установленным паролем «1234».

7 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство: ознакомьтесь с принципом работы прибора, а также со схемами внешних соединений (Приложение А). **Особое внимание обратите на меры безопасности (п.2).**

- Установите прибор и ВП (при наличии) на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Учтите, что если планируется частое пользование кнопками ШС «1»...«16»/«24», располагать прибор или ВП необходимо в доступном месте.

- Установите порт Touch Memory (или считыватель «Портал») в удобном для Вас месте. Использование дистанционного управления прибором с помощью электронных ключей позволяет применить скрытное расположение прибора в охраняемом помещении. Рекомендуемая максимальная длина соединительной линии порта TM – 15 м (длина линии TM зависит от различных внешних факторов и может быть более 15 м).




Рис.4 Задняя стенка прибора в пластмассовом корпусе. Присоединительные размеры



Рис.5 Задняя стенка ВП. Присоединительные размеры

- Произведите монтаж всех линий, соединяющих прибор с охранными и пожарными извещателями, световыми и звуковыми оповещателями, портом ТМ, соблюдая полярность в соответствии со схемой соединений (рис.А1, А2).

ВНИМАНИЕ! Допускается одновременное включение в ШС пожарных извещателей, только увеличивающих потребляемый ток при срабатывании (токопотребляющие, типа ИП101-1А-А1(А3), ИП212-63(М), ИП535-8-А и т.п.), либо только извещателей, размыкающих выходную цепь (электроконтактные, типа ИП103, ИП105 и т.п.).

- Перед установкой аккумуляторной батареи в прибор необходимо подсоединить синюю клемму к минусовому, а красную – к плюсовому контакту аккумуляторной батареи. При длительном выключении прибора, при отсутствии питания 220 В, целесообразно отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму с контакта «+» для предотвращения её разряда.

- Убедитесь в наличии заземления металлического корпуса прибора.



Рис.6 Задняя стенка прибора в металлическом корпусе. Присоединительные размеры

Проверьте правильность произведённого **монтажа** и **проведите проверку работоспособности** прибора с питанием от сети переменного тока и АБ при установленной тактике применения №3 (все ШС охранные, J3, J4, J5 – замкнуты) в следующей последовательности:

- Приведите в дежурное состояние ШС путём закрывания дверей, окон, фрамуг и т.п.
- Поставьте ШС1 на охрану.
- Если индикатор состояния ШС1 мигает зелёным и световой оповещатель светится непрерывно, то ШС1 исправен. Если индикатор состояния ШС1 мигает красным/зелёным, а световой оповещатель мигает, то ШС1 неисправен.
- Исправьте ШС и повторите постановку на охрану. Постановка/снятие с охраны ШС1 не должны вызывать включения звукового оповещателя, независимо от состояния ШС.
- Подождите одну минуту и произведите нарушение ШС1 – откройте входную дверь и оставьте её в открытом состоянии. Световой оповещатель и индикатор состояния ШС должны перейти в тревожный режим свечения, индикатор «ТРЕВОГА» начнёт мигать красным и, после задержки 15 секунд, включится на 1 минуту звуковой оповещатель.
- Закройте входную дверь, характер сигнализации тревоги не должен измениться.
- Снимите ШС1 с охраны.
- Проверьте способность прибора фиксировать срабатывание каждого охранного извещателя включенного в ШС1.
- Путем отключения прибора от сети 220 В убедитесь в работоспособности прибора при питании от аккумуляторной батареи.
- Нажатием кнопки «ТЕСТ/ЗВУК ОТКЛ» переведите прибор в режим тестирования (при отсутствии тревожных событий) Убедитесь в свечении всех индикаторов и работе встроенного звукового сигнализатора. Через 10 секунд прибор автоматически выйдет из режима тестирования.

- При необходимости проверьте ШС2...ШС16/24. При этом в отличие от ШС1, в этой тактике применения у остальных ШС нет задержки постановки на охрану и нет задержки включения сирены, поэтому при постановке на охрану, если ШС неисправен, то через ~3 секунды ШС перейдёт в режим тревоги (включится звуковой оповещатель и тревожная световая индикация).
- Установите тактику применения №1 (все ШС пожарные, J3 – замкнута, J4, J5 – разомкнуты,) и убедитесь в способности прибора различать срабатывание одного пожарного извещателя («Пожар1») и двух пожарных извещателей («Пожар2»). Для этого произведите принудительное срабатывание извещателей. Проверьте режим «Неисправность ШП» - при поставленном на охрану пожарном ШС сделайте короткое замыкание и обрыв в шлейфе.
- Проверьте способность прибора работать с пультом централизованного наблюдения. При этом порядок действий определяется инструкцией подразделения охраны.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 9 – Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности	Возможная причина	Способ устранения
При подключении прибора к сети не светится индикатор «СЕТЬ»	Нет напряжения сети	Проверить наличие напряжения 220 В в сети питания
	Ослабли контакты на клеммах	Проверить контакты и затянуть винты
При постановке прибора на охрану не включается световой оповещатель	Ослабли контакты на клеммах или оборваны провода цепи светового оповещения	Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв
	Неисправен световой оповещатель	Проверить и при необходимости заменить оповещатель
Звуковой оповещатель не слышен или звучит тихо	Ослабли контакты на клеммах разъема или оборваны провода цепи звукового оповещения	Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв
	Неисправен звуковой оповещатель	Проверить и при необходимости заменить оповещатель
Прибор не работает от аккумуляторной батареи.	Глубокий разряд аккумуляторной батареи	Зарядить аккумуляторную батарею при помощи специального зарядного устройства
	Неисправна аккумуляторная батарея	Проверить и при необходимости заменить аккумуляторную батарею
	Аккумуляторная батарея неправильно подключена	Подсоединить синюю клемму к минусовому, а красную к плюсовому контакту аккумуляторной батареи

9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего проверку технического состояния (входной контроль).

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях, согласно руководству по эксплуатации.

Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Проверка технического состояния прибора

№ п/п	Наименование параметра	Используемая аппаратура	Методика проверки
1	Внешний вид	-	Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений прибора, в соответствии номера прибора номеру, указанному в руководстве по эксплуатации. Длительность проверки: 2 мин.
2	Комплектность	-	Снять крышку прибора. Убедиться внешним осмотром в соответствии состава прибора комплектности, указанной в п. 1.3 Руководства. Длительность проверки: 3 мин.
3	Подготовка к испытаниям	-	Отключить АБ, сняв провод с её «+» клеммы. Подключить внешний световой оповещатель. Проверить установку перемычек на плате прибора в режим №3 «все ШС охранные» (перемычки J1, J3, J4 и J5 замкнуты, J2 разомкнута). Оконечные резисторы должны быть отключены. Подключить прибор к сети 220 В - индикатор «СЕТЬ» на приборе должен засветиться зелёным. Длительность проверки: 2 мин.
4	Проверка индикации нарушения ШС	-	Поставить на охрану все ШС нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Светодиодный индикатор «1» должен мигать красным/зелёным, светодиодные индикаторы «2»...«24» должны мигать зелёным, индикатор «ТРЕВОГА» должен мигать красным и внешний световой оповещатель должен мигать. Длительность проверки: 2 мин.
5	Проверка снятия с охраны/ постановки на охрану кнопками ШС	-	Снять все ШС с охраны нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Светодиодные индикаторы «1»...«24» и внешний световой оповещатель должны погаснуть, встроенный звуковой сигнализатор должен выключиться. Подключить ко всем ШС резисторы 7,5 кОм (входят в комплект поставки). Поставить на охрану все ШС нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Светодиодный индикатор «1» должен мигать зелёным 1 минуту (тактика «Закрытая дверь»), светодиодные индикаторы «2»...«24» должны светиться зеленым, внешний световой оповещатель должен быть включен, встроенный звуковой сигнализатор индицирует задержку постановки по тактике «Закрытая дверь». Длительность проверки: 3 мин.
6	Проверка напряжения на клеммах подключения ШС	Мультиметр М890С или аналогичный	Все ШС должны находиться в режиме охраны. Измерить напряжение на клеммах ШС. На клеммах «ШС1» – «ШС24» напряжение должно быть от 15 до 19 В. Длительность проверки: 5 мин.
7	Проверка приема извещений по ШС в режиме охраны	Магазин сопротивлений Р33, секундомер	Подключить к ШС1 магазин сопротивлений. Выставить сопротивление 7,5 кОм. Перевести ШС1 в режим охраны. Подожждать 1 минуту. Установить магазином сопротивлений сопротивление 1,7 кОм. Прибор должен перейти в режим тревоги. При этом внешний световой оповещатель должен мигать, индикатор «1» должен мигать зелёным.

№ п/п	Наименование параметра	Используемая аппаратура	Методика проверки
			Снять ШС1 с охраны. Установить сопротивление 4,5 кОм. Перевести ШС1 в режим охраны. Подождать 1 минуту. Прибор должен оставаться в режиме охраны. Установить сопротивление 8 кОм. Прибор должен оставаться в режиме охраны. Установить сопротивление 11 кОм. Прибор должен перейти в режим тревоги. Отсоединить магазин сопротивлений и установить в ШС1 резистор 7,5 кОм. Повторить для ШС2...ШС24 (не ожидать 1 минуту). Длительность проверки: 10 мин.
8	Проверка перехода прибора на резервное питание	-	Подключить к прибору АБ. Индикатор «АБ» на приборе должен засветиться зелёным. Поставить на охрану все ШС нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор «СЕТЬ» на приборе должен выключиться. Подключить к прибору сеть 220 В. При отключении и подключении сети 220 В индикаторы «1»...«24» не должны изменить режим свечения. Длительность проверки: 1 мин.
9	Проверка включения sireны при нарушении ШС1...ШС24 в режиме охраны, проверка длительности звучания sireны	Секундомер	Отключить питание прибора (220 В и АБ). Подключить внешний звуковой оповещатель (сирену) согласно схеме подключения. Включить питание прибора. Перевести ШС1 в режим охраны. Подождать 1 минуту. Нарушить и восстановить ШС1, в результате чего по окончании интервала времени задержки на вход (15 секунд) включится сирена на 1 минуту. Перевести ШС1 в режим «снят с охраны». Сирена выключится. Аналогично проверить включение sireны по нарушению ШС2...ШС24 (для ШС2...ШС24 режим охраны включается без 1 минутной задержки, при нарушении сирена включается без задержки). Для ШС24 проконтролировать время звучания sireны. Длительность проверки: 10 мин.
10	Проверка постановки на охрану с закрытой дверью	Секундомер	Перевести ШС1 в режим охраны. Многочисленные нарушения/восстановления ШС1 в течение действия задержки «Закрытая дверь» (1 минута) не должны приводить к переходу прибора в режим тревоги и к включению sireны. При этом индикатор «1» и внешний световой оповещатель должны отображать состояние ШС1. По истечении задержки «Закрытая дверь» нарушение ШС1 должно вызвать переход в режим тревоги и включение sireны по окончании интервала времени задержки на вход (15 секунд). Длительность проверки: 2 мин.

№ п/п	Наименование параметра	Используемая аппаратура	Методика проверки
11	Проверка передачи сигналов на ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3	Мультиметр М890С или аналогичный	Поставить на охрану все ШС. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН1». Оно должно быть менее 100 Ом. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН2». Оно должно быть менее 100 Ом. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН3». Оно должно быть менее 100 Ом. Нарушить ШС1. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН1». Оно должно быть более 500 кОм. Нарушить ШС9. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН2». Оно должно быть более 500 кОм. Нарушить ШС17. Проверить сопротивление между клеммами «ПЦН3». Оно должно быть более 500 кОм. Длительность проверки: 5 мин.
12	Проверка величины выходного напряжения 12 В на выходе «ВЫХ»	Мультиметр М890С или аналогичный, резистор 56 Ом $\pm$ 10 %, 2 Вт	Отключить прибор от сети питания. Подключить к клеммам «ВЫХ» и «ОБЩ» резистор сопротивлением 56 Ом, 2 Вт. Включить прибор. Замерить напряжение на резисторе – оно должно составлять от 12,5 до 13,8 В. Отключить резистор. Длительность проверки: 2 минуты.
13	Проверка величины выходного напряжения 12 В на выходе «+12»	Мультиметр М890С или аналогичный, резистор 82 Ом $\pm$ 10 %, 2 Вт	Отключить прибор от сети питания. Подключить к клеммам «+12» и «ОБЩ» резистор сопротивлением 82 Ом, 2 Вт. Включить прибор. Поставить на охрану все ШС. Замерить напряжение на резисторе – оно должно составлять от 12,5 до 13,8 В. Отключить резистор. Длительность проверки: 2 минуты.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

Сведения о проведении работ заносятся в журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту охранно-пожарной сигнализации.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

При выполнении работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом «Указания мер безопасности» данного руководства, а также «Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации».

Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в 3 месяца;
- плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта

двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Перечень работ для регламентов приведены в таблице 11 и таблице 12.

Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с п.3 таблицы 12.

Таблица 11 – ПЕРЕЧЕНЬ работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
1 Внешний осмотр, чистка прибора	1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. Снять крышку с прибора.	Ветошь, кисть флейц	-
	1.2 Отключить аккумуляторную батарею, сняв жгуты с её клемм, удалить с её поверхности пыль, грязь, влагу. Убедиться в отсутствии вздутий и трещин. Измерить напряжение АБ. В случае необходимости зарядить или заменить АБ	Ветошь, кисть флейц, мультиметр М890С или аналогичный	Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею
	1.3 Удалить с поверхности клемм, разъёмов, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии	Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70	Не должно быть следов коррозии, грязи
	1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей	Мультиметр М890С или аналогичный	-
	1.5 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора	Отвертка	Должно быть соответствие схеме внешних соединений
	1.6 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция	Отвертка	-
2 Проверка работоспособности	2.1 Провести проверку прибора по плану таблицы 10	-	-

Таблица 12 – ПЕРЕЧЕНЬ работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
1 Внешний осмотр, чистка прибора	1.1 Выполнить по 1.1 – 1.6 технологической карты №1	-	-
2 Проверка работоспособности прибора	2.1 Выполнить работы в соответствии с пунктом 2 технологической карты №1	-	-
3 Измерение сопротивления изоляции	3.1 Отключить прибор от сети и резервного источника питания	-	-
	3.2 Соединить между собой клеммы «ШС», «ОБЩ» на клеммнике Х1, «ОБЩ», «ВЫХ», «+12» на клеммнике Х6	-	-
	3.3 Измерить сопротивление изоляции между клеммой «ОБЩ» на клеммнике Х6 и сетевой клеммой	Мегомметр типа Е6-16, отвертка	Сопротивление должно быть не менее 20 МОм

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
4 Проверка работоспособности прибора при пониженном напряжении питания	4.1 Подключить прибор к автотрансформатору 4.2 Установить минимально-допустимое напряжение питания от сети и выполнить п.п.3–7, 10–11 таблицы 10	РНО-250-2, мультиметр М890С, отвертка	-

11 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель данного устройства несет ответственность за его работу только в рамках гарантийных обязательств.

Производитель не несет ответственности за неисправности, вызванные качеством подключения, монтажа и т.п.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц в следующих случаях:

- устройство эксплуатировалось и обслуживалось не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- устройство изменено или модифицировано;
- устройство повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за скачка напряжения, использования не по назначению, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильного обращения или других причин, не связанных с дефектами в устройстве;
- устройство ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися квалифицированным персоналом официального сервисного центра, что усилило повреждение или дефект.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в наш сервисный центр за информацией, затем отправьте устройство в сервисный центр с описанием проблемы.

Производителем постоянно ведётся работа по усовершенствованию устройства, поэтому возможны незначительные отличия внешнего вида устройства от приведённого в данном руководстве. Также возможны незначительные отличия в расположении и маркировке органов управления и индикации.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия Гранит-16,-24 и выносной панели сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.



АБ необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

Всегда соблюдайте действующие законы РФ, регулирующие утилизацию материалов. Незаконный вывоз в отходы оборудования со стороны пользователя ведет к применению административных мер, предусмотренных по закону.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Гранит-_____ соответствует конструкторской документации и ТУ 4372-015-12690085-15, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Заводской номер прибора:

Штамп ОТК

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются (см. п.11 «Ограниченная гарантия»).

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торговой организации:

МП

15 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33	(многоканальный)
Сервисный центр		skype: arsenal_servis
Россия, 630010,	тел.: (383) 363-98-67	e-mail:
Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12		support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал»		e-mail:
Россия, 630073,	тел.: (383) 240-85-40	info@arsenalnpo.ru
г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а		www.arsenal-npo.ru




Рис.А1 Схема внешних подключений ППКУОП Гранит-16(М) с (ВП)




Рис.А3 Схемы подключения порта Touch Memory




Рис.А4 Схема подключения охранных извещателей
Репид вар.1,4,5, Репид-10 вар.1, Сонар
(тампер извещателя подключён к отдельному ШС)




Рис.А5 Схема подключения охранных извещателей
Рapid вар.2, Rapid-10 вар.2




Рис.А6 Схема подключения свето-звуковых оповещателей Призма-200 и Призма-201




Рис.А7 Схема подключения приборов управления оповещением Рокот-2, Рокот и Рокот-4




Рис.А8 Схема подключения речевого оповещателя Рокот-3

НПО «Сибирский Арсенал»

630073 г.Новосибирск

мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-250-53-33

e-mail: info@arsenalnpo.ru

www.arsenal-npo.ru